

Cod postal
localitateNr. inregistrare la
Consiliul LocalData
Inregistrării
z z | | a a

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Certificat de performanță energetică

Performanța energetică a clădirii		Notare energetică: 94	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință
<p>Eficiență energetică ridicată</p> <p>Eficiență energetică scăzută</p>		B	A
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an]		166,7	102,93
Indice de emisii echivalent CO ₂ [kgCO ₂ /m ² an]		35,99	22,95
Consum anual specific de energie [kWh/m ² an] pentru:		Clasă energetică	
		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Încălzire:	139,32	C	B
Apă caldă de consum:	17,91	B	B
Climatizare:	3,45	A	A
Ventilare mecanică:	-	-	-
Iluminat artificial:	6,02	A	A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m ² an]: 0			

Date privind clădirea certificată

Adresa clădirii: Strada Lt. Zalic, nr. 4, Sector 6, Bucuresti

Categororia clădirii: Clădire birouri

Regim înaltim: D+P+1E

Anul construirii: 2004

Scopul elaborării certificatului energetic: Informativ

Aria utilă: 878,36 m²Aria construită desfășurată: 1032m²Volumul interior al clădirii: 2942,51m³

Programul de calcul utilizat: AllEnergy , versiunea: 4.0.1

Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:


Specialitatea Numele și prenumele
(c, i, ci)Seria și
Nr. certificat
de atestareNr. și data înregistrării
certificatului în registrul
auditoruluiSemnatura
și stampila
auditorului

ci

Croitoru Claudia Liliana

BA/00530

B0107/09.03.2015



Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiza termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia