

Minuta dezbaterii publice	
Data:	09 octombrie 2020
Locul:	CNCAN, Platforma Microsoft Teams
Participanți:	<p>CNCAN: Gheorghe Ioniță, Cantemir Ciurea, Mădălina Coca, Daniel Bogdan, Daniela Dogaru, Cornelia Vîrtopeanu, Irene Popovici, Nicolae Dumitrescu, Iulia Jianu, Mădălina Ioniță, Mihaela Monceanu, Marian Iacobeț, Constantin Alex Sumanariu, Maria Oprișescu, Mihaela Ion, Andreea Ungureanu, Petre Min, Denisa Seftiuc, Viorel Andronie, Greta Pușcașu, Daniela Răducea, Felicia Bîrcă, Gheorghe Lucaciu</p> <p>CNE Cernavodă: Valentin Nae, Adrian Cojanu, Alexandru Emilian Nedelcu, Cristinel Roșu, Cătălin Tudor, Adrian Mihai, Daniel Guiu, Florența Marin, Luminița Stanciu, Valentin Leafu Popa, Elena Bobric, Dan Șerbănescu, Eugenia Oprea</p>
Subiect:	Dezbaterea publică în vederea reautorizării Unității 2 a CNE Cernavodă
Referințe:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rezumatul raportului final de securitate al Unității 2 a CNE Cernavodă 2. Concluziile CNCAN rezultate în urma procesului de evaluare și inspecție 3. Anunțul privind organizarea dezbaterii publice în vederea reînnoirii autorizației de exploatare a Unității 2 CNE Cernavodă 4. NSN 22 - Norme privind autorizarea instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 336/03.01.2019 și publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 5 din data de 03 ianuarie 2019 5. NSN 25 - Norme privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare, aprobate prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 81/12.04.2019 și publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 356 din 8 mai 2019

În data de 09.10.2020, CNCAN a organizat ședința de dezbatere publică privind procesul de reînnoire a autorizației de exploatare a Unității 2 CNE Cernavodă. Având în vedere evoluția situației epidemiologice cauzată de virusul SARS-COV-2 (COVID -19), atât la nivel național cât și internațional, dezbaterea a fost organizată în mediul online prin intermediul unei videoconferințe, utilizând platforma Microsoft Teams.

Ședința a fost deschisă tuturor persoanelor interesate să participe, însă din partea publicului nu au existat înscrieri și nici participanți. Astfel, la dezbateri au fost prezenți reprezentanți din partea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) și din partea CNE Cernavodă.

Ordinea de zi a dezbaterii publice a fost următoarea:

1. Deschiderea și prezentarea scopului ședinței de dezbatere publică;
2. Prezentarea regulilor pentru o bună desfășurare în mediul online a ședinței;
3. Prezentarea participanților la dezbateri;
4. Prezentarea aspectelor generale referitoare la Unitatea 2 CNE Cernavodă;
5. Prezentarea activităților CNCAN în vederea reînnoirii autorizației de exploatare Unității 2;
6. Prezentarea concluziilor și discuții.

1. Deschiderea dezbaterii publice a fost realizată de dl Cantemir Ciurea, CNCAN, Director, Direcția Ciclul Combustibilului Nuclear (DCCN).

În conformitate cu *Normele privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-25)*, pe pagina de internet a CNCAN, la secțiunea dedicată transparenței decizionale au fost publicate următoarele informații și documente :

- anunțul referitor la organizarea dezbaterii publice ;
- rezumatul raportului de securitate nucleară al Unității 2 a CNE Cernavodă ;
- prezentarea activităților de control și evaluare CNCAN la Unitatea 2 CNE Cernavodă.

S-a menționat că nu au fost primite comentarii sau întrebări referitoare la conținutul documentelor puse la dispoziția publicului. De asemenea, în vederea participării la dezbaterile organizate de CNCAN, nu au existat cereri de înregistrare și nici participanți din partea publicului în timpul videoconferinței.

2. Prezentarea regulilor ședinței de dezbateri publice a fost făcută de dl. Marian Iacobeț, consilier CNCAN.
3. Participanții la ședința de dezbateri publice s-au prezentat, menționând numele, instituția pe care o reprezintă, funcția pe care o ocupă, precum și aspecte legate de responsabilitățile lor.
4. Din partea CNE Cernavodă, dl. Cătălin Tudor, Șef Serviciul Autorizare și Fiabilitate, a susținut o prezentare cu informații generale referitoare la Unitatea 2. Aspectele abordate au fost o introducere a tehnologiei CANDU – principii de proiectare și exploatare, îmbunătățirile aduse proiectului inițial după testele de stres post-Fukushima, planul de excelență nucleară, indicatorii de performanță, misiunile de verificare internațională și rezultatele obținute.
5. Prezentarea procesului și a activităților CNCAN, în vederea reînnoirii autorizației de exploatare a Unității 2 CNE Cernavodă, a fost susținută de dl Constantin Alex Sumanariu, consilier CNCAN. Prezentarea a conținut elemente referitoare la cadrul legislativ din domeniul nuclear în România, autorizarea instalațiilor nucleare, îndeplinirea obiectivelor generale de securitate nucleară, evaluări ale documentației de securitate nucleară, programul de inspecții CNCAN la CNE Cernavodă, evaluarea și autorizarea personalului operator, precum și procesul de informare a publicului.
6. Având în vedere că din partea publicului nu au fost primite comentarii și nici nu au existat participanți la dezbaterile publice, sesiunea on-line a fost închisă la ora 13:00.

De asemenea, s-a stabilit prelungirea până la data de 15.10.2020 a termenului pentru transmiterea de întrebări, comentarii, sugestii sau opinii privind documentele publicate pe site-ul CNCAN, în vederea reînnoirii autorizației de exploatare a Unității 2 a CNE Cernavodă.

Astfel, dezbaterile publice a fost închisă de dl Cantemir Ciurea - Ercău.

Etapele întregului proces de asigurare a transparenței decizionale privind reînnoirea autorizației de exploatare a Unității 2 a CNE Cernavodă sunt prezentate succint în tabelul de mai jos.

Activități privind dezbateră publică conform NSN-25	
Data	Activitatea
09.09.2020	S-a emis procedura internă CNCAN / DCCN IL-CP3.1-03 - Instrucțiune de lucru pentru consultarea publică.
15.09.2020	S-a primit rezumatul raportului de securitate nucleară al Unității 2 a CNE Cernavodă și a fost verificat conform fișei chestionar de control din instrucțiunea de lucru IL-CP3.1-03; s-a constatat că acesta conține toate informațiile prevăzute în norma NSN-25.
15.09.2020	S-a publicat pe pagini de internet a CNCAN rezumatul CNE Cernavodă al Unității 2 și un sumar al activităților CNCAN.
15 - 25. 09.2020	Aceasta reprezintă perioada inițială pentru a primi propuneri, sugestii sau opinii cu privire la documentele supuse dezbaterii publice. Nu au fost primite comentarii din partea publicului.
25.09.2020	S-a prelungit până la 07.10.2020 perioada în care se puteau primi comentarii, propuneri și sugestii cu privire la documentele supuse dezbaterii publice.
01.10.2020	S-au publicat pe site anunțul privind dezbateră publică și regulile de conduită aplicabile. S-a stabilit ca ședința de dezbateră publică să aibă loc pe data de 09.10.2020.
09.10.2020	Dezbateră publică prin intermediul Microsoft Teams. Nu s-au înregistrat participanți și nu s-au primit comentarii din partea publicului. În urma dezbaterii publice, s-a stabilit ca termenul de primire a comentariilor, propunerilor și sugestiilor scrise să se prelungească până la 15.10.2020. S-a actualizat în consecință anunțul din secțiunea de transparență a paginii de internet a CNCAN.
15.10.2020	Termenul final la care s-a încheiat perioada extinsă pentru primirea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la documentele supuse dezbaterii publice. Nu au fost primite comentarii din partea publicului.
16.10.2020	Postarea pe site-ul CNCAN a minutei rezultate în urma dezbaterii publice.

Activitățile descrise mai sus au asigurat respectarea prevederilor *Normelor privind transparența decizională în procesul de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-25)*.

În baza evaluărilor și inspecțiilor efectuate de CNCAN, s-a constatat îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația în vigoare, fiind îndeplinite condițiile pentru reînnoirea autorizației de exploatare pentru Unitatea 2 a CNE Cernavodă.

Autorizație de exploatare eliberată de către CNCAN pentru o instalație nucleară este valabilă pentru perioada estimată de solicitantul de autorizație, specificată în documentația de autorizare, pentru exploatarea în siguranță a instalației nucleare, luând în considerare bazele de proiectare, mecanismele de îmbătrânire și activitățile de re tehnologizare, cu respectarea limitelor și condițiilor înscrise în autorizație și a cerințelor din normele specifice emise de CNCAN.

Pentru menținerea valabilității autorizației de exploatare, titularul de autorizație trebuie să asigure conformitatea cu bazele de proiectare și analizele și evaluările de securitate nucleară curente, documentate în Raportul Final de Securitate Nucleară, actualizat periodic pe toată durata de exploatare a instalației. Actualizarea analizelor și evaluărilor de securitate nucleară se va face ori de câte ori apar modificări semnificative în proiect, în starea instalației, sau când apar rezultate noi ale activităților relevante de cercetare și dezvoltare sau modificări în metodologia de analiză, cu impact asupra rezultatelor analizelor de securitate nucleară. Actualizarea analizelor și evaluărilor de securitate nucleară se va face cel puțin o dată la 10 ani, pentru a putea fi considerată în revizuirea periodică a securității nucleare. Revizuirea periodică a securității nucleare trebuie efectuată de titularul de autorizație cel puțin o dată la 10 ani, începând de la data intrării în vigoare a autorizației de exploatare, în conformitate cu prevederile din normele specifice emise de CNCAN.

Atunci când instalația nucleară va necesita implementarea unor lucrări de re tehnologizare complexe, pentru care este necesară o oprire cu o durată mai mare decât opririle planificate de rutină, CNCAN va revizui și va modifica autorizația de exploatare existentă pentru completarea limitelor și condițiilor din autorizație cu cerințe specifice privind activitățile de re tehnologizare, supravegherea și verificarea acestor activități și repunerea în funcțiune a instalației nucleare după re tehnologizare.

Întocmit,

Andreea Ungureanu, consilier CRSN

Revizuit,

Mădălina Coca, Șef Serviciu SRSRN

Avizat,

Cantemir Ciurea-Ercău, Director DCCN